1–1



План



Узел А



Утрамбованный грунт-20см
Песок средней крупности-20см
Гравий,щебень фракция 5-20- 20 см
Мятая глина-10см

*Обваловка производится ранее вынутым грунтом с равномерным уплотнением трамбовками слоями 0.2-0.3 м по периметру карты, коэффициент уплотнения 0.95.

							49–12–НК	
							Очистные сооружения д.Хотисино Перемышльского района Калужской области	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			Стадия / Лист / Листов
								П / 5 /
Разработ		Григорьева					Иловые площадки. Планы. Разрезы. М1:100	ОАО "Проектно-изыскательские работы" г.Калуга
Проверил		Лебедева						
Н.контр.		Баранихина						

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.