Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Стойка железобетонная	СВ95-2			шт	12		
	2.Самонесущий изолированный провод							
	сеч.3х25+54,6 кв мм	СИП-2			м	320		
	3.Кабель с алюминиевыми жилами сеч 4х16кв мм	АВБбШв-1,0			м	29		
	4.Зажим	Р72			шт	9	0,18	
	5.Зажим натяжной	РА-1500			шт	2	0,46	
	6.Зажим пашечный	CD35			шт	10	0,13	
	7.Зажим	PR151+B1			шт	4		
	8.Анкерный кронштейн	CS10.3			шт	2	0,29	
	9.Комплект промежуточной подвески	ES1500E			шт	8	0,65	
	10.Лента из нержавеющей стали	F207			м	20	0,078	
	11.Скрепа	NC20			шт	20	0,01	
	12.Стяжной хомут	E778			шт	18	0,015	
	13.Кронштейн	У4			шт	3	6,8	
	14. Дистанционный бандаж	BIC15.50			шт	1		
	15.Концевая муфта	4КНТп-1-(16-25)			шт	1		
	16. Разрядник вентильный	РВН-05У1			шт	3		
	17.Стальной уголок 50х50х5 мм L=2,5м				шт	1		
	18.Стальная полоса 40х4мм				м	10		
	19.Сталь ⌀16 мм				м	40		
	20.Песок природный для строительных работ				$м^3$	1,8		

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Исполнил		Никитина Л.Н.			
Проверил		Лескин Е.О.			
ГИП		Лескин Е.О.			
Норм.контроль		Матаев Д.А.			
Ген. директор		Харламов Д.И.			

013720001213001355-0091055-01-ЭС.С

"Строительство системы водоснабжения здания дома-интерната."

Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ СЕТИ 0,4кВ

ОАО "МБКР"

Формат А3