

М Г1:500 / В1:100

Условный горизонт 165.0

Отметки низа или лотка трубы	176,930		177,783		178,217	179,400	179,750	177,200		176,600	177,600	
Проектная отметки земли	179,130					181,600	181,650	179,400		178,800	179,800	
Натурная отметки земли	179,130					181,600	181,650	179,400		178,800	179,800	
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы ПНД Ø110 ГОСТ18599-2001 "Питьевая"											
Основание	Естественное песчаное основание (сер3.008.9 - 6/86)											
Уклон / Длина		0.006			393.6	0.003	13.69	79.58	0.028	0.012	0.06	16.43
Расстояние		393.6				13.69		79.58		50.00	16.43	
Номер колодца, точки и угла поворота	ВК-1					ВК-2	ПС (угол поворота 179°41'00" влево)					Уг.1 179°

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Сашин А.Н.			
Исполнил		Сашин А.Н.			
Проверил		Хасьянов И.Ю.			
ГИП		Хасьянов И.Ю.			
Норм.контроль		Матаев Д.А.			
Ген. директор		Харламов Д.И.			2013

01372000121300135 5-0091055-01-НВ			
"Строительство системы водоснабжения здания дома-интерната."			
Водоснабжение	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	3
Продольный профиль водопровода	ОАО "МБКР"		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А1